

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	MEOPTIS, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti:	Lachova 37, 851 03 Bratislava		
IČO :	31 371 485		
Obdobie:	rok 2017		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh		
Počet OM "domácnosť":	61	Domácnosti:	41,599
Počet OM "malý podnik":	4	Malý podnik:	29,367
Počet OM "ostatní KO":	41	Ostatní KO:	785,088
Počet OM spolu:	106	Spolu:	856,054
Vyhotovil/meno:	Pavol Kleštinec		
Telefón/email:	02/49 214 277, 0904/008 923 klestinec.pavol@mail.t-com.sk		
Dátum:	19.2.2018		

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO ₁ C		1,00	10	10,00
	DO ₁ D				
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO ₂ C		1,00	12	12,00
	DO ₂ D				
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO ₃ C		1,00	15	15,00
	DO ₃ D				
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO ₄ C		1,00	18	18,00
	DO ₄ D				
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO ₅ C		1,00	10	10,00
	DO ₅ D				
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO ₆ C	43	1,00	15	15,00
	DO ₆ D	43			
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO ₇ C		1,00	10	10,00
	DO ₇ D				
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO ₈ C		1,00	10	10,00
	DO ₈ D				
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,00
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,90

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,00
t-2	100,00

Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. b)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. c)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. d)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. e)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. f)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. g)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. h)							0,00	0,00		
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo dom.		0,00		0,00		0,00		0,00		0

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.

Regulovaný subjekt	Dodržiavanie jednotlivých ŠK															
	písm. a)		písm. b)		písm. c)		písm. d)		písm. e)		písm. f)		písm.			
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D				
MEOPTIS, s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43	C	0

Počet vyplatených KP												XDO		Poče	
písm. e)		písm. f)		písm. g)		písm. h)		KP Σ		KPC Σ		Dom	MP		
Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	4		
												100,00			

tOM		Dodávka v MWh			
Inf	OM spolu	Dom	MP	Inf	Dod spolu
41	106	41,599	29,367	785,088	856,054

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Prevádzkovateľ MDS podľa vyhlášky č. 236/2016 § 3 písm. o) bod 1.4. a 2.4.

Tabuľka č. 6.1

Názov spoločnosti:	MEOPTIS, s.r.o.	
Sídlo spoločnosti:	Lachova 37	
IČO:	31 371 485	
Obdobie:	rok 2017	
Celkový počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom ku koncu roka:		106
Z toho	Na napäťovej úrovni nad 1 kV:	0
	Na napäťovej úrovni do1 kV mimo domácnosti:	45
	Na napäťovej úrovni do1 kV v domácnosti:	61
Vyhotovil/meno:	Pavol Kleštinec	
Telefón/email:	02/49 214 277, 0904/008 923 klestinec.pavol@mail.t-com.sk	
Dátum:	19.2.2018	

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny
Prevádzkovateľ MDS podľa vyhlášky č. 236/2016 § 3 písm. o) bod 1.4. a 2.4.

Tabuľka č. 6.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XD_i
§ 3, písm. a)	D ₁ C	106	0,00	6	0,00
	D ₁ N	0			
§ 3, písm. b)	D ₂ C		1,00	5	5,00
	D ₂ D				
§ 3, písm. c)	D ₃ C		1,00	7	7,00
	D ₃ D				
§ 3, písm. d)	D ₄ C	48	1,00	6	6,00
	D ₄ D	48			
§ 3, písm. e)	D ₅ C		1,00	7	7,00
	D ₅ D				
§ 3, písm. f)	D ₆ C		1,00	7	7,00
	D ₆ D				
§ 3, písm. g) prvý bod	D ₇ C		1,00	6	6,00
	D ₇ D				
§ 3, písm. g) druhý bod	D ₈ C	14	1,00	6	6,00
	D ₈ D	14			
§ 3, písm. h)	D ₉ C	18	1,00	6	6,00
	D ₉ D	18			
§ 3, písm. i)	D ₁₀ C	18	1,00	6	6,00
	D ₁₀ D	18			
§ 3, písm. j)	D ₁₁ C		1,00	4	4,00
	D ₁₁ D				
§ 3, písm. k)	D ₁₂ C		1,00	4	4,00
	D ₁₂ D				
§ 3, písm. l)	D ₁₃ C		1,00	4	4,00
	D ₁₃ D				
§ 3, písm. m)	D ₁₄ C		1,00	7	7,00
	D ₁₄ D				
§ 3, písm. n)	D ₁₅ C		1,00	4	4,00
	D ₁₅ D				
§ 3, písm. o), SAIDIN	D ₁₆	16,07	1,00	6	6,00
§ 3, písm. o), SAIFIN	D ₁₇	0,13	1,00	5	5,00
§ 3, písm. o), ISS	D ₁₈	0,00043	1,00	4	4,00
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					94,00
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93,40

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. D₁C je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D₁N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. D₁D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D₁₆, D₁₇, D₁₈ - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.

Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS

Tabuľka č. 6.3

Ukazovateľ		Rok t-1	Rok t-2
SAIDI	SAIDIN	16,07	
	SAIDIN\$5		
	SAIDINC	16,07	
	SAIDIP		
SAIFI	SAIFIN	0,13	
	SAIFIN\$5		
	SAIFINC	0,13	
	SAIFIP		
ISS		0,0004	

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XD

Tabuľka č. 6.4

Rok	Hodnota XD
t-1	94,00
t-2	100,00

Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Tabuľka č. 10.8.1

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN	Celkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]

Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Tabuľka č. 10.8.2

Vznik udalostí podľa § 5	Celkový počet udalostí v roku t-1	Celkový čas od vzniku udalostí po obnovenie distribúcie elektriny v roku t-1 vyjadrená v tvare HH:MIN	Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí [MWh]
písm. b); živelná pohroma				
písm. c); tretia osoba				
písm. d); ohrozenie života				

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Tabuľka č. 10.8.3

Celkový počet udalostí v roku t-1, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)	
---	--

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	

Evidencia uhradených

0,00

Tabuľka č. 11.2.1

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhlášky	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 3 písm. a)							0,00	0,00		
§ 3 písm. b)							0,00	0,00		
§ 3 písm. c)							0,00	0,00		
§ 3 písm. d)							0,00	0,00		
§ 3 písm. e)							0,00	0,00		
§ 3 písm. f)							0,00	0,00		
§ 3 písm. g)							0,00	0,00		
§ 3 písm. h)							0,00	0,00		
§ 3 písm. i)							0,00	0,00		
§ 3 písm. j)							0,00	0,00		
§ 3 písm. k)							0,00	0,00		
§ 3 písm. l)							0,00	0,00		
§ 3 písm. m)							0,00	0,00		
§ 3 písm. n)							0,00	0,00		
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo dom.		0,00		0,00		0,00		0,00		0

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.2.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.

Regulovaný subjekt	Dodržiavanie jednotlivých ŠK																		
	písm. a)		písm. b)		písm. c)		písm. d)		písm. e)		písm. f)		písm. g) bod 1.		písm. g) bod 2.		písm. h)		
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D			
MEOPTIS, s.r.o.	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	18

Plynulosť distribúcie												
SAIDI		SAIFI				ISS		Počet OM				
\$ S	N Σ	P	N	\$ S	N Σ	P	ISS	VN	NN mimo Dom	NN Dom	OM spolu	
0,00	16,07	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,0004	94,00	0	45	61	106

Kleštinec Pavol

Od: krchnak@urso.gov.sk
Odoslané: 27. februára 2018 12:47
Komu: Kleštinec Pavol
Predmet: Re: MEOPTIS, Štandardy kvality za dodávku a distribúciu el. v roku 2017
Prílohy: MEOPTIS_SK_DistribuciaElektriny_MDS za rok 2017.xlsx; MEOPTIS_SK_DodavkaElektriny za rok 2017.xlsx

Zdravím pán Kleštinec

potvrdzujem prijatie hlásenia.
Pokiaľ ide o tých výrobcov, postupovali ste správne.

VI. Krchňák

Kleštinec Pavol <klestinec.pavol@mail.t-com.sk>

22.02.2018 12:43

To <kvalita_elektrina@urso.gov.sk>

cc

Subject MEOPTIS, Štandardy kvality za dodávku a distribúciu el. v roku 2017

Dobrý deň,

V súlade so zákonom 250/2012 Z.z. a vyhláškou 236/2016 Z.z. Vám v prílohe predkladáme vyhodnotenie štandardov kvality v roku 2017 za spoločnosť MEOPTIS, s.r.o. ako dodávateľa elektriny a prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy. Súčasťou hlásenia je aj vyhodnotenie kompenzačných platieb.

Informácia k počtom odberných miest v MDS.

Podľa dohody posielam nasledovnú informáciu. Sme prevádzkovateľom MDS a v sústave máme odberateľov elektriny (podnikatelia a domácnosti) a výrobcov elektriny so zdrojmi do 1 MW, resp. do 100 kW, ktorých zdroje sú pripojené do MDS.

Výrobcovia v podstate elektrinu neodoberajú, ale sústavu potrebujú na zabezpečenie synchronnej prevádzky zdroja a sústavy. V prípade prerušenia distribúcie elektriny v MDS tieto zdroje sa automaticky odpájajú od MDS čím sa prerušuje aj ich výroba elektriny a to do obnovy distribúcie.

Hlavnou činnosťou týchto výrobcov v našej MDS je výroba elektriny, inú činnosť (napr. výrobnú, administratívnu, technologickú, prevádzkovú) nemajú, takže z titulu prerušenia distribúcie elektriny im nevznikajú prípadné iné škody.

Do MDS spoločnosti MEOPTIS, prevádzka Košice a Bratislava, sú pripojený celkom 4 výrobcovia s výkonmi zdrojov do 1 MW a celkom 18 výrobcov s výkonmi zdrojov do 100 kW, ktorí prevádzkujú celkom 34 zdrojov.

Do počtu odberných miest pre hodnotenie štandardov kvality som odberné miesta týchto výrobcov a zdrojov nezapočítal.

V prípade potreby zapracovania o.m. výrobcov do štatistiky štandardov prosím o príslušné pokyny. Ďakujem.

Prosím o spätné potvrdenie prijatia tohto hlásenia.

Ďakujem.

S úctou,

Pavol Kleštinec
MEOPTIS, s.r.o.

Lachova 37

851 03 Bratislava

prevádzka: Jozefa Hagaru 9

831 51 Bratislava

tel.: 02/49 214 277, 0904/008 923

klestinec.pavol@mail.t-com.sk